



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; Certifikační orgán 3048

102 00 Praha 10 – Hostivař, Pražská 16 / 810



Autorizace č. 35/2006 ze dne 1. 9. 2006

V y d á v á

dne 3. 12. 2012

podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a § 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Objednavatel : **TERMO + holding, a.s., Všebořická 239/9,**
400 01 Ústí nad Labem IČO: 27 30 44 34

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ CERTIFIKÁT č. STO-2012-0807b/P

Tento dokument nahrazuje stavební technické osvědčení č. STO-2012-0807a/P ze dne 16. 5. 2012, a to z důvodu fúze objednatele.

Na výrobek : **Kontaktní fasádní zateplovací systém s izolantem z pěnového polystyrénu Termo+Styrol Standard**

Technické údaje a podmínky pro vydání tohoto stavebního technického osvědčení jsou obsaženy na dalších stránkách, jež jsou jeho nedílnou součástí.

Toto stavebně technické osvědčení je ve smyslu §2 a §3 NV č. 163/2002 Sb. technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku. AO tímto certifikátem osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a postupech jejich zjišťování v souvislosti se základními požadavky uvedenými v příloze č. 1 NV č. 163/2002 Sb.

Bez písemného souhlasu AO 212 se toto stavební technické osvědčení nesmí reprodukovat jinak než celé.

Platnost tohoto osvědčení se omezuje na **5 let**, tj. do **3. 12. 2017**.

razítko:



Ing. Petr K u č e r a , CSc
zástupce AO 212

Bank. spoj.: KB PRAHA 10
Číslo účtu: 2901101/0100
IČ: 45274860
DIČ: CZ45274860

Provolba: 281 017 445
Spojovatelka: 281 017 111
Fax: 271 751 122
ao@csias.cz www.csias.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1595 dne 6. května 1992

1. Všeobecné údaje

1.1. Údaje o žadateli o výkon činnosti AO:

TERMO + holding, a.s.,
Všebořická 239/9
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 27 30 44 34

Výrobna: Sto AG,
výrobní závody: Ehrenbachstrasse 1, Stühlingen – Weizen, 79780, SRN
Karl-Pieper-Strasse 1, Tollwitz, 06231, SRN

Žádost o výkon činnosti AO č. : 310A/2008/P z 14. 4. 2006 a dopis z 19. 3. 2012
Smlouva o dílo č. : 042-310A/2008
Dozorovací smlouva č. : DS 180/2008

2.1. Deklarace použití výrobku:

Jedná se o zateplovací systém obvodových konstrukcí za použití desek z fasádního polystyrénu jako izolační vrstvy s povrchovou úpravou odolnou povětrnostním podmínkám.

Systém slouží pro zajištění tepelného odporu stavebních konstrukcí nových i při rekonstrukcích. Aplikuje se ze strany exteriéru.

2.2. Název, typ, značka, provedení :

Kontaktní zateplovací systém Termo+Styrol Standard sestává z následujících materiálů:

Vrstva tepelně izolační:

Desky z pěnového polystyrénu, stabilizované, fasádní odpovídající ozn. EPS 70 F dle ČSN EN 13163 „Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrénu (EPS) – Specifikace.“ a splňující požadaky ČSN EN 13499 „Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrénu – Specifikace“

Lepicí hmoty

TermoKleber - lepicí hmota na cementové bázi, ředění 22 - 26 % vody, výrobce Sto AG

TermoUni - lepicí a armovací hmota na cementové bázi, ředění 20 - 23 % vody, výrobce Sto AG

Sto-Dispersionskleber – pastózní lepicí hmota na akrylátové bázi, výrobce Sto AG

TermoEko - lepicí na cementové bázi, výrobce Montako s.r.o., Lobeček

Stěrkové hmoty

TermoUni - lepicí a armovací hmota na cementové bázi, ředění 20 - 23 % vody, výrobce Sto AG

Základní nátěr

TermoGrund přírodní – spojovací nátěr na akrylátové bázi

TermoGrund RS přírodní – spojovací nátěr na akrylátové bázi

Tenkovrstvé omítky

Termolit K 1,5 - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - škrábaná struktura, zrnitost 1,5 mm, výrobce Sto AG

Termolit RS K 1,5 - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - škrábaná struktura, zrnitost 1,5 mm, výrobce Sto AG

TermoSilcon K 1,5 - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - škrábaná struktura, zrnitost 1,5 mm, výrobce Sto AG

TermoSilcon RS K 1,5 - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - škrábaná struktura, zrnitost 1,5 mm, výrobce Sto AG

Sto Superlit - pastózní kamínková omítka na bázi akrylátové disperze, výrobce Sto AG

Stolit K (velikost zrna 2,0 - 3,0 - 6,0 mm) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - škrábaná struktura, výrobce Sto AG

Stolit R (velikost zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 - 6,0 mm) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - rýhovaná struktura, výrobce Sto AG

Stolit MP (jemná - střední - hrubá struktura) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze – modelační, výrobce Sto AG

Stolit QS K (velikost zrna 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - škrábaná struktura, výrobce Sto AG

Stolit QS R (velikost zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - rýhovaná struktura, výrobce Sto AG

Stolit QS MP (jemná - střední - hrubá struktura) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze – modelační, výrobce Sto AG

StoSilco K (velikost zrna 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - škrábaná struktura, výrobce Sto AG

StoSilco R (velikost zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi silikonové disperze -
rýhovaná struktura, výrobce Sto AG

StoSilco MP (jemná - střední - hrubá struktura) - pastózní omítka na bázi silikonové disperze -
modelační, výrobce Sto AG

StoSilco QS K (velikost zrna 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi silikonové disperze -
škrábaná struktura, výrobce Sto AG

StoSilco QS R (velikost zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi silikonové disperze -
rýhovaná struktura, výrobce Sto AG

StoSilco QS MP (jemná - střední - hrubá struktura) - pastózní omítka na bázi silikonové disperze -
modelační, výrobce Sto AG

StoMarlit K (velikost zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze -
škrábaná struktura, výrobce Sto AG

StoMarlit R (velikost zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze -
rýhovaná struktura, výrobce Sto AG

Armovací tkanina

TermoGewebe - standardní výztužná síť 150 g/m² (oka 6 × 6 mm), výrobce VITRULAN -
Textilglas GmbH alt. P-D Glasseiden GmbH

TermoGewebe F - jemná výztužná síť 160 g/m² (oka 4 × 4 mm), výrobce Saint-Gobain Vertex
alt. VITRULAN - Textilglas GmbH alt. Chromarat Composites

TermoPanzergebebe - zesílená výztužná síť 600 g/m² (oka 4 × 4 mm), výrobce Chromarat
Composites alt. P-D Glasseiden GmbH

Hmoždinky

Plastová talířová hmoždinka

ejotherr® STR U,

ejotherr® NT U,

ejotherr® NTK U, dovozce EJOT CZ, s.r.o. Říčany

Plastová talířová hmoždinka

PTH 60/8

PTH-L 60/8

PTH-KZ 60/8,

PTH-KZL 60/8,, výrobce BRAVOLL, s.r.o., Žirovnice

Hmoždinky se schválením ETA dle ETAG 014 s následujícími parametry:

- průměr talířku ≥ 60 mm, resp. ≥ 90 mm
- tuhost talířku ≥ 0,3 kN/mm
- únosnost talířku ≥ 1,0 kN

Omezení:

Pro každý konkrétní případ aplikace musí být posouzen stav konstrukce jako celku z hlediska tepelné techniky ve smyslu ČSN 73 0540, dále musí být zpracován posudek statický a požární.

Systém není bez zvláštních úprav (použití chemických ochranných prostředků, parozábran apod.) vhodný pro použití na stěnové konstrukce na bázi dřeva.

Materiály není dovoleno zpracovávat při teplotách pod +5 °C a to včetně teploty podkladu s výjimkou materiálů s označením „RS“ nebo „QS“, které je možno použít do teplot +1°C. Po dobu práce je nutné zamezit přímému působení deště a slunečního záření.

2.Vlastnosti výrobku:

Č.	Posuzovaná vlastnost	Předpis	Požadovaná/deklarovaná úroveň	Poznámka
1	Reakce na oheň	EN 13501-1	třída A1 až F	zkouška
2	Nasákavost vody povrchem ETICS (zkouška kapilární nasákavosti)	ETAG No 004 čl.5.1.3.1	Je-li nasákavost základní vrstvy po 1 hodině vyšší než 1 kg/m ² , musí být nasákavost každého systému omítky po 1 hodině nižší než 1 kg/m ²	zkouška
3	Odolnost proti tepelně vlhkostnímu působení a mrazu (hygrotermální působení)	ETAG No 004, čl.5.1.3.2.1.	Během ani na konci zkoušek na stojanu se na vzorcích nesmí vysktnout žádné z následujících závad: •puchýře nebo odlupování konečné povrchové úpravy. •porušení nebo trhlinky související se spárami mezi deskami izolantu nebo profily zabudovanými do systému •oddělení omítky •trhliny, umožňující pronikání vody do izolační vrstvy	zkouška

Č.	Posuzovaná vlastnost	Předpis	Požadovaná/deklarovaná úroveň	Poznámka
4	Odolnost proti mrazu	ETAG No 004 čl.5.1.3.2.2.	ETICS je považován za odolný proti působení mrazu jestliže je nasákavost základní vrstvy i systému omítky po 24 hodinách menší než 0,5 kg/m ² . V ostatních případech se provádí zkoušky „simulační metodou“, během ani na konci nichž se na vzorcích nesmí vyskytnout žádné z následujících závad: <ul style="list-style-type: none"> •puchýře nebo odlupování konečné povrchové úpravy. •porušení nebo trhlinky související se spárami mezi deskami izolantu nebo profily zabudovanými do systému •oddělení omítky •trhliny, umožňující pronikání vody do izolační vrstvy 	posouzení nebo zkouška
5	Odolnost proti nárazu a proražení	ETAG No 004, čl.5.1.3.3.1 a 2,	zatřídění do kategorie I až III	zkouška
6	Propustnost vodních par	ETAG 004 č. 5.1.3.4.	Ekvivalentní vzduchová tloušťka omítky (základní vrstvy a konečné povrchové úpravy) nemá přesáhnout: <ul style="list-style-type: none"> •2,0 m pro ETICS sEPS •1,0 m pro ETICS s MW 	ověření při dílčí certifikaci
7	Uvolňování nebezpečných látek	ETAG 004 č. 5.1.3.5.	Výrobek nesmí uvolňovat nebezpečné látky	deklarace výrobce
8	Soudržnost mezi základní vrstvou a izolačním výrobkem	ETAG 004 č. 5.1.4.1.1.	Po zkouškách dle bodu 5.1.4.1.1. (ETAG 004) má být minimální soudržnost izolačního výrobku a základní vrstvy rovna nejméně 0,08 MPa, nebo má dojít k porušení izolantu.	zkouška
9	Soudržnost mezi adhezivem a podkladem	ETAG 004 č. 5.1.4.1.2.	<ul style="list-style-type: none"> •Bez dodatečného kondicionování (počáteční stav) $\geq 0,25\text{MPa}$ •48 hod. ponoření ve vodě a 2 hod. 23°C / 50% RV $\geq 0,08\text{MPa}$ •48 hod. ponoření ve vodě a 7 dnů 23°C / 50% RV $\geq 0,25\text{MPa}$ 	zkouška

Č.	Posuzovaná vlastnost	Předpis	Požadovaná/deklarovaná úroveň	Poznámka
10	Soudržnost mezi adhezivem a izolačním výrobkem	ETAG 004 č. 5.1.4.1.3.	<ul style="list-style-type: none"> • Bez dodatečného kondicionování (počáteční stav) $\geq 0,08\text{MPa}$ • 48 hod. ponoření ve vodě a 2 hod. 23°C / 50% RV $\geq 0,03\text{MPa}$ • 48 hod. ponoření ve vodě a 7 dnů 23°C / 50% RV $\geq 0,08\text{MPa}$ 	zkouška
11	Minimální lepená plocha	ETAG 004 č. 5.1.4.1.3.	musí přesahovat 20% a $(B.S)/100 \geq 0,03\text{MPa}$, $S(\%) = (\text{lepená plocha/plocha izolace}) \cdot 100$	výpočet
12	Pevnost připevnění (příčný posuv)	ETAG 004 č. 5.1.4.2.	Uvede se hodnota U_e a rovnice pro stanovení L jako funkce ΔT .	zkouška
13	Odolnost proti zatížení větrem - únosnost hmoždinky v tahu, vytažení připevňovacích prostředků a statická zkouška pěnovým blokem	ETAG 004 č. 5.1.4.3.	Uvede se charakteristická únosnost připevňovacích prostředků	ověření při certifikaci hmoždinky, nebo zkouška
14	Tepelný odpor	ETAG 004 č. 5.1.6.1.	Minimální tepelný odpor má přesahovat $1\text{ m}^2\text{K/W}$	výpočtový postup
15	Trvanlivost a použitelnost- Soudržnost po stárnutí	ETAG 004 č. 5.1.7.1.	Po zkouškách dle bodu 5.1.4.1.1. (ETAG 004) má být minimální soudržnost izolačního výrobku a základní vrstvy rovna nejméně $0,08\text{MPa}$, nebo má dojít k porušení izolantu.	zkouška

3. Podklady předložené žadatelem:

- Žádost o výkon činnosti AO č. 310A/2008/P ze dne 14. 4. 2008 a dopis z 19. 3. 2012.
- Skladby zateplovacího systému Termo+Styrol Standard

4. Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů

ČSN 73 0540 – 1 až 4 : Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0802 : Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ETAG 004 Vnější kontaktní tepelně izolační systémy s omítkou, EOTA, březen 2000

5. Vyhodnocení ověřovacích zkoušek :

Pro vystavení stavebního technického osvědčení nebyly prováděny ověřovací zkoušky.

6. Upřesňující požadavky pro posuzování shody :

Podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. spadá výrobek do výrobní skupiny 5, podskupiny 10 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ve vnějších stěnách, na které vztahují technické požadavky požárních předpisů. Výše uvedené NV požaduje provedení postupu posouzení shody podle § 5a – certifikaci bez zkoušek při dohledu.